

ガス溶断機器 点検表

殿 点検実施日 平成 年 月 日

使用現場名

販売店名

お立会者
氏 名 印

点検実施者
氏 名 印

◆ 一般点検項目

① 作業環境と安全	⑤ 遮へい板(防壁)設置	⑨ 開閉ハンドル装着
② 作業場周辺の火気	⑥ 消火器 配備	⑩ 酸素容器貸与期間
③ 作業者技能有資格	⑦ 容器の転倒防止	⑪ ガス容器貸与期間
④ 警戒標識の設置	⑧ 容器外観(油脂付着)	⑫ 逆火防止器の設置

◆ 使用機器点検項目

吹管の各バルブ

外観傷変形	
洩れの有無	

吹管

外観傷変形	
洩れの有無	
吸い込み	

ミニセーブ(ガス)

外観傷変形	
洩れの有無	
逆止性能	

ミニセーブ(酸素)

外観傷変形	
洩れの有無	
逆止性能	

継手

酸素の洩れ	
ガスの洩れ	

ホースの固定

酸素ホース	
ガスホース	

火口

外観傷変形	
洩れの有無	
センターズレ	

酸素調整器

外観傷変形	
洩れの有無	
圧力計不良	

容器取付部の洩れ

酸素の洩れ	
ガスの洩れ	

乾式安全器(酸素)

設 置	
洩れの有無	
定期点検	

ガス調整器

外観傷変形	
洩れの有無	
圧力計不良	

乾式安全器(ガス)

設 置	
洩れの有無	
定期点検	

◆ 点検結果

問 題 点	お願い事項	対策実施日
		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日

◆ 一般管理事項

- ① 高圧ガスの消費設備及び容器の管理、取扱は貴社の基準に従い、正しく行ってください。
- ② 高圧ガスの消費設備については、日常点検を行ってください。
- ③ 消費の方法、置き場所、取扱責任者に変更があった場合は、販売店に連絡してください。

緊急時の場合は、
上記の販売店へ
ご連絡ください。